

Service des eaux de Riddes
Administration communale
Rue du Village 2
1908 Riddes



Entreprise N° : 33166/16752

Sion, le 21 octobre 2019

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 19-VS-44565

V 1



N° d'échantillon : 19-121577

ADRESSE(S)

Déposé par : Service des eaux de Riddes, Rue du Village 2, 1908 Riddes
Personne responsable : Monsieur Dominique MEIZOZ, Service des eaux de Riddes, Rue du Village 2, 1908 Riddes

CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Riddes
Prélèvement du : 15.10.2019 à 13h15
Date arrivée : 15.10.2019
Effectué par : Monsieur Dominique MEIZOZ

DESCRIPTION

Dénomination spécifique : Eau potable dans le réseau de distribution
Désignation : Bassin Faubourg
Secteur : 687 - 02 RIDDES - Mélanges eau de nappe et eua Isérables



RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Chimie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VS-0300-MOP	Conductivité électrique 20 °C	404 µS/cm		
VS-0301-MOP	pH mesuré au laboratoire	7.9	M : 6.8 - 8.2	
VS-0304-MOP	Dureté totale	22.4 °F		
VS-0305-MOP	Dureté carbonatée	8.0 °F		
VS-0306-MOP	Calcium	59.1 mg/L		
VS-0397-MOP	Ammonium	<0.05 mg/L	max. 0.10 mg/L	Conforme
VS-0310-MOP	Chlorure	0.30 mg/L	max. 250.00 mg/L	Conforme
VS-0311-MOP	Sulfate	149.50 mg/L	max. 250.00 mg/L	Conforme
VS-0392-MOP	Nitrite	<0.01 mg/L	max. 0.10 mg/L	Conforme
VS-0313-MOP	Nitrates	0.80 mg/L	max. 40.00 mg/L	Conforme
VS-0354-MOP	Magnésium	17.50 mg/L		
VS-0355-MOP	Sodium	1.20 mg/L	max. 200.00 mg/L	Conforme
VS-0356-MOP	Potassium	0.70 mg/L		
VS-0556-MOP	Turbidité	< 0.2 UT/F	max. 1.0 UT/F	Conforme
VS-0325-MOP	Carbone organique total	< 0.5 mg/L	max. 1.0 mg/L	Conforme

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale; M: Valeur directive

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Pour les paramètres analysés, l'échantillon prélevé est conforme aux exigences de l'Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessible au public (RS 817.022.11).

Remarque:

Il s'agit d'une eau potable dont la teneur en sulfate est supérieure à la valeur d'expérience de 50 mg/L établie dans le guide des Bonnes pratiques destiné aux distributeurs d'eau potable (valeur maximale: 250 mg/L).

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Émoluments : 317.90 CHF (Montant HT)

REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que le ou les échantillon(s) soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées, ainsi que les incertitudes de mesure peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Dr Patrick Furrer
Chimiste

Ce rapport a été produit par voie électronique et est valable sans signature

Copie(s) à : Service des eaux de Riddes, Monsieur Dominique MEIZOZ, Rue du Village 2, 1908 Riddes

